

HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0



221601060139  
有效期2028年3月20日

# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-2123

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧热电厂项目  
检测

检测地址 泌阳县西四环路与金桥路交叉口西南角

检测类别 废气



河南省政府检测有限公司



电子信箱: hnzytest@126.com

服务热线: 400-1690-691

公司网址: www.hnzytest.com

地址: 郑州高新技术产业开发区 11号2号楼A单元1层A101号 传真: 0371-86659611 邮编: 450000

# 声 明

- 一、本报告封面盖有“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章，否则无效。
- 二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”的，均无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业用途的，本公司将依法追究法律责任。
- 七、若对本报告有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向我公司提出书面复议申请，逾期不予受理。

## 检测报告

## 一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024年11月11日
检测类别	废气	分析日期	2024年11月11日
委托编号	ZYTHJ2024123	检测机构	华元检测分析中心

## 二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	除臭风管出口	臭气浓度、氨、硫化氢	1次, 检测1次

## 三、质量保证及质量控制

- 所使用的检测方法均现行有效;
- 所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准, 并在有效期内;
- 所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗;
- 所使用的检测场所和环境均符合相关标准要求;
- 所使用的关键试剂、耗材均经过验收, 符合相关标准要求;
- 所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

## 四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含版本号)	仪器设备名称、型号及编号	检出限
有组织废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1136-2022	--	10 (无量纲)
	硫化氢	污染源废气 硫化氢 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)	紫外可见分光光度计 TIL1810	0.01mg/m <sup>3</sup>
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 TIL1810	0.25mg/m <sup>3</sup>

## 五、检测结果

## (1) 有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
除臭风管出口	臭气浓度	YZ24212301 (01-03) -01	完好
	氨	YZ24212301 (01-03) -02	完好
	硫化氢	YZ24212301 (01-03) -03	完好

# 检测报 告

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果(臭气浓度:无量纲)			排气筒高度(m)	
			标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)		
除臭风管出口	2024.11.11	臭气浓度	/	412	/	25	
			/	356	/		
			/	356	/		
		硫化氢	$2.43 \times 10^4$	0.13	$3.16 \times 10^{-3}$		
			$2.44 \times 10^4$	0.11	$2.68 \times 10^{-3}$		
			$2.48 \times 10^4$	0.15	$3.77 \times 10^{-3}$		
			氨	$2.43 \times 10^4$	8.67		0.211
				$2.44 \times 10^4$	8.56		0.209
				$2.48 \times 10^4$	9.40		0.233

备注

1. 排气筒高度由客户提供;
2. 只对当时采集的样品负责。

检测人员: 杜超洋、牛文峰、周军玲、王楠、李巧慧、史淑菲

编制:

审核:

签发:

签发日期:

2024.12.31

签发人姓名:

张超

——报告结束——

